



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/01/2025 a 28/01/2025

Cliente: ARTI EMPREENDIMENTO IMOBI
Obra: ARTI EMP.IMOB
Endereço: RUA SAO PAULO 2020

Contrato

095834

Certificado N°

103717

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17770

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	PA

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000050486	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	150	33,5
000050488	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	160	31,0
000050489	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	150	32,6
000050490	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	150	32,9
000050491	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	140	31,2
000050492	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	150	30,7
000050493	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	150	29,5
000050494	1	LAJE	28/01/25	25/02/25	28	140	30,3
000050496	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	160	32,2
000050498	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	150	30,1
000050499	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	140	30,6
000050500	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	140	32,9
000050506	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	140	30,8
000050507	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	150	30,3
000050509	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	130	30,2
000050512	1	LAJE	28/01/25	02/02/25	05	140	30,3
000050516	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	130	29,5
000050520	1	LAJE	28/01/25	03/02/25	06	160	28,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/03/2025