



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/07/2023 a 08/08/2023

Cliente: DUO LONDON JV EMPREENDIME
Obra: OBRA:DUO LONDON - OC. 25/23
Endereço: AV. LUZ, 600, CNO. 90.013.48744/77

Contrato

CA8730

Certificado N°

068912

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11781

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40	CP III 40 RS	100	NAO INFORMADO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000035686	1	NAO INFORMADO	19/07/23	16/08/23	28	100	43,9
000035689	1	NAO INFORMADO	19/07/23	16/08/23	28	100	41,9
000035690	1	NAO INFORMADO	19/07/23	16/08/23	28	100	42,9
000035693	1	NAO INFORMADO	19/07/23	16/08/23	28	100	41,2
000035696	1	NAO INFORMADO	19/07/23	16/08/23	28	100	41,4
000035697	1	NAO INFORMADO	19/07/23	16/08/23	28	100	40,2
000035742	2	-	26/07/23	02/08/23 23/08/23	7 28	120	0,0 0,0
000035746	3	-	26/07/23	02/08/23 23/08/23 23/08/23	7 28 28	120	27,1 41,3 41,1
000035845	3	NAO INFORMADO	08/08/23	15/08/23 05/09/23 05/09/23	07 28 28	100	29,4 40,0 43,0
000035850	2	NAO INFORMADO	08/08/23	15/08/23 05/09/23	07 28	100	26,5 40,6
000035853	3	NAO INFORMADO	08/08/23	15/08/23 05/09/23 05/09/23	07 28 28	100	27,7 41,5 41,7
000035856	3	NAO INFORMADO	08/08/23	15/08/23 05/09/23 05/09/23	07 28 28	100	25,5 41,3 40,5
000035858	3	NAO INFORMADO	08/08/23	15/08/23 05/09/23 05/09/23	07 28 28	100	26,6 48,9 43,1
000035860	3	NAO INFORMADO	08/08/23	15/08/23 05/09/23 05/09/23	07 28 28	100	28,8 41,0 43,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:()

ROD. PRESIDENTE DUTRA 13005 - KM 13 - VILA NOVA - NOVA IGUACU - RJ
CGC 27.364.421/0023-63 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

18/09/2023