



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/01/2024 a 24/07/2024

Cliente: EVEREST EMPREENDIMENTOS S  
Obra: OBRA: IPA STUDIOS  
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1117, CNO. 90.01

**Contrato**

CA8733

**Certificado N°**

070435

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11270

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII- 40 RS	130+/-30	-	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016112	3	-	23/01/24	30/01/24 20/02/24 20/02/24	7 28 28	160	25,6 36,5 39,6
000016473	3	NAO INFORMADO	09/02/24	16/02/24 08/03/24 08/03/24	07 28 28	160	42,1 42,2 40,6
000017459	3	NAO INFORMADO	16/03/24	23/03/24 13/04/24 13/04/24	07 28 28	160	42,4 38,7 38,6
000017584	3	NAO INFORMADO	21/03/24	28/03/24 18/04/24 18/04/24	07 28 28	160	38,9 47,1 43,5
000017597	3	NAO INFORMADO	21/03/24	28/03/24 18/04/24 18/04/24	07 28 28	165	48,6 61,0 61,4
000017743	3	NAO INFORMADO	30/03/24	06/04/24 27/04/24 27/04/24	07 28 28	160	43,4 49,0 50,4
000018372	3	NAO INFORMADO	25/04/24	02/05/24 23/05/24 23/05/24	07 28 28	160	35,2 48,1 51,2
000018871	2	NAO INFORMADO	15/05/24	22/05/24 12/06/24	7 28	160	37,6 52,8
000019191	3	NAO INFORMADO	01/06/24	08/06/24 29/06/24 29/06/24	07 28 28	160	35,9 47,2 47,8
000019566	3	NAO INFORMADO	24/06/24	01/07/24 22/07/24 22/07/24	7 28 28	160	35,6 49,7 50,3
000020162	3	NAO INFORMADO	24/07/24	31/07/24 21/08/24 21/08/24	7 28 28	160	30,6 42,1 44,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)33951777  
RUA CARLOS SEIDL - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ  
CGC 27.364.421/0033-35 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/09/2024