



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/12/2023 a 30/03/2024

Cliente: EVEREST EMPREENDIMENTOS S
Obra: OBRA: IPA STUDIOS
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1117, CNO. 90.01

Contrato

CA8733

Certificado N°

070438

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11606

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	160+-30	-	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014631	3	-	07/12/23	14/12/23 04/01/24 04/01/24	7 28 28	190	27,8 37,5 41,1
000016265	3	NAO INFORMADO	31/01/24	07/02/24 28/02/24 28/02/24	07 28 28	190	0,0 38,7 43,5
000016272	3	NAO INFORMADO	31/01/24	07/02/24 28/02/24 28/02/24	07 28 28	195	0,0 37,5 40,9
000016482	3	NAO INFORMADO	09/02/24	16/02/24 08/03/24 08/03/24	07 28 28	190	36,6 37,8 37,3
000017020	3	NAO INFORMADO	01/03/24	08/03/24 29/03/24 29/03/24	07 28 28	195	38,8 65,0 51,0
000017034	3	NAO INFORMADO	01/03/24	08/03/24 29/03/24 29/03/24	07 28 28	195	36,8 52,2 50,5
000017343	3	NAO INFORMADO	12/03/24	19/03/24 09/04/24 09/04/24	7 28 28	190	40,6 55,0 54,3
000017346	3	NAO INFORMADO	12/03/24	19/03/24 09/04/24 09/04/24	7 28 28	190	38,7 57,2 57,6
000017352	3	NAO INFORMADO	12/03/24	19/03/24 09/04/24 09/04/24	7 28 28	190	43,2 61,3 61,3
000017469	3	NAO INFORMADO	16/03/24	23/03/24 13/04/24 13/04/24	07 28 28	190	39,5 40,8 47,4
000017733	3	NAO INFORMADO	30/03/24	06/04/24 27/04/24 27/04/24	07 28 28	190	31,2 36,1 39,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)33951777

RUA CARLOS SEIDL - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ

CGC 27.364.421/0033-35 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/09/2024