



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/06/2023 a 28/06/2023

Cliente: SPE CARAPINA QUADRADO EMP  
Obra: QUATTRO RESIDENCIAL  
Endereço: AVENIDA GUARAPARI, 736 - PLANALTO DE CAR

**Contrato**

AC8784

**Certificado N°**

094403

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17482

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000033670	2	LAJE	28/06/23	21/07/23 26/07/23	23 28	100	33,6 36,8
000033673	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	125	33,4 31,9
000033679	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	130	39,0 37,9
000033681	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	135	36,4 36,3
000033685	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	120	38,2 37,3
000033688	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	120	33,4 33,9
000033691	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	120	35,2 35,0
000033693	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	130	36,8 35,8
000033695	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	135	36,2 36,5
000033699	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	120	39,3 37,9
000033702	2	LAJE	28/06/23	21/07/23 26/07/23	23 28	135	31,6 35,4
000033705	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	135	36,5 36,4
000033708	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	140	34,6 34,1
000033711	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	120	36,9 36,7
000033713	2	LAJE	28/06/23	26/07/23 26/07/23	28 28	130	39,7 38,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/08/2023