



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/07/2023 a 10/07/2023

Cliente: DOMUS ENGENHARIA LTDA  
Obra: CONDOMINIO RESERVA DOS BIGUAS  
Endereço: RUA DOS BIGUAS, LOTE 08A3

**Contrato**

AC8832

**Certificado N°**

094508

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16950

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	180+/-30	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000033872	2	LAJE	10/07/23	07/08/23	28	210	30,2
				07/08/23	28		30,8
000033875	2	LAJE	10/07/23	07/08/23	28	210	27,6
				07/08/23	28		26,4
000033877	2	LAJE	10/07/23	07/08/23	28	200	33,8
				07/08/23	28		31,3
000033883	2	LAJE	10/07/23	07/08/23	28	200	31,5
				07/08/23	28		29,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

21/10/2024