



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/02/2025 a 24/02/2025

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: ED. HARMONY 900157834077
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO

Contrato

097615

Certificado N°

104781

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17949

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000050968	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	140	42,1
				24/03/25	28		41,8
000050970	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	160	41,4
				24/03/25	28		40,8
000050973	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	150	40,0
				24/03/25	28		41,5
000050976	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	135	44,0
				24/03/25	28		43,8
000050978	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	130	41,4
				24/03/25	28		44,4
000050981	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	140	46,2
				24/03/25	28		46,3
000050983	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	130	43,7
				24/03/25	28		45,3
000050985	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	150	44,6
				24/03/25	28		43,1
000050987	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	120	42,0
				24/03/25	28		41,6
000050989	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	130	41,8
				24/03/25	28		40,9
000050991	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	140	42,4
				24/03/25	28		44,0
000050992	2	LAJE	24/02/25	24/03/25	28	140	42,3
				24/03/25	28		40,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/07/2025