



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/06/2025 a 04/06/2025

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: ED. HARMONY 900157834077
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO

Contrato

097615

Certificado N°

105818

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16925

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000052525	3	LAJE	03/06/25	10/06/25 01/07/25 01/07/25	07 28 28	130	22,6 44,2 43,5
000052527	3	LAJE	03/06/25	10/06/25 01/07/25 01/07/25	07 28 28	150	20,5 39,1 40,3
000052535	3	LAJE	03/06/25	10/06/25 01/07/25 01/07/25	07 28 28	140	27,9 41,2 39,0
000052543	3	LAJE	03/06/25	10/06/25 01/07/25 01/07/25	07 28 28	150	25,9 41,0 39,8
000052546	3	LAJE	03/06/25	10/06/25 01/07/25 01/07/25	07 28 28	140	24,4 43,6 42,0
000052551	3	LAJE	03/06/25	10/06/25 01/07/25 01/07/25	07 28 28	130	27,0 41,1 41,6
000052554	3	LAJE	03/06/25	10/06/25 01/07/25 01/07/25	07 28 28	150	29,8 42,7 41,4
000052556	3	LAJE	03/06/25	10/06/25 01/07/25 01/07/25	07 28 28	150	21,6 41,6 42,7
000052582	3	LAJE	04/06/25	10/06/25 02/07/25 02/07/25	06 28 28	130	20,9 43,4 44,0
000052584	3	LAJE	04/06/25	10/06/25 02/07/25 02/07/25	06 28 28	150	19,7 41,6 42,3
000052592	2	LAJE	04/06/25	10/06/25 02/07/25	06 28	140	20,1 44,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/07/2025