



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 12/07/2024 a 12/07/2024

Cliente: PORTO VANUS SPE EMPREENDI
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA MEIRA JUNIRO, 525

Contrato

098477

Certificado N°

070233

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10548

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	160+/-30	LAJE	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024079	2	LAJE	12/07/24	09/08/24 09/08/24	28 28	180	35,0 42,9
000024080	1	LAJE	12/07/24	09/08/24	28	170	35,2
000024081	2	LAJE	12/07/24	09/08/24 09/08/24	28 28	180	37,0 38,5
000024082	2	LAJE	12/07/24	09/08/24 09/08/24	28 28	170	40,9 45,3
000024083	2	LAJE	12/07/24	09/08/24 09/08/24	28 28	170	38,9 42,3
000024084	2	LAJE	12/07/24	09/08/24 09/08/24	28 28	170	37,4 34,9
000024085	1	LAJE	12/07/24	09/08/24	28	180	37,5
000024086	1	LAJE	12/07/24	09/08/24	28	180	31,8
000024087	2	LAJE	12/07/24	09/08/24 09/08/24	28 28	170	36,2 32,2
000024088	1	LAJE	12/07/24	09/08/24	28	170	44,0
000024089	2	LAJE	12/07/24	09/08/24 09/08/24	28 28	180	37,1 37,0
000024090	1	LAJE	12/07/24	09/08/24	28	180	37,8
000024091	2	LAJE	12/07/24	09/08/24 09/08/24	28 28	190	38,9 35,2
000024093	2	LAJE	12/07/24	09/08/24 09/08/24	28 28	180	37,9 43,6
000024094	2	LAJE	12/07/24	09/08/24 09/08/24	28 28	180	35,2 37,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

01/10/2024