



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/08/2024 a 05/08/2024

Cliente: IDRACNAIB ADMINSTRACAO DE
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA PAULO BURLE, 170

Contrato

100358

Certificado N°

070333

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10548

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	160+/-30	PISO	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024249	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	31,2 35,5
000024250	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	30,3 35,2
000024252	1	PISO	05/08/24	02/09/24	28	180	32,1
000024253	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	31,7 31,5
000024254	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	30,2 32,6
000024255	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	38,6 32,8
000024256	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	32,7 34,6
000024257	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	34,0 31,9
000024258	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	33,7 30,0
000024259	1	PISO	05/08/24	02/09/24	28	170	32,5
000024260	1	PISO	05/08/24	02/09/24	28	180	34,1
000024261	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	35,3 31,9
000024262	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	33,3 30,3
000024263	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	32,1 30,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

23/09/2024