



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/12/2025 a 30/12/2025

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: SKYLINE
Endereço: AV LUIZ MANOEL VELLOZO S/N

Contrato

100493

Certificado N°

109901

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17772

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000056721	3	LAJE	30/12/25	06/01/26	07	130	33,3
				27/01/26	28		45,9
				27/01/26	28		46,4
000056724	3	LAJE	30/12/25	06/01/26	07	135	29,5
				27/01/26	28		42,8
				27/01/26	28		44,5
000056727	3	LAJE	30/12/25	06/01/26	07	180	28,1
				27/01/26	28		39,2
				27/01/26	28		40,4
000056729	3	LAJE	30/12/25	06/01/26	07	160	26,6
				27/01/26	28		42,3
				27/01/26	28		43,3
000056731	3	LAJE	30/12/25	06/01/26	07	140	27,2
				27/01/26	28		45,4
				27/01/26	28		44,7
000056739	3	LAJE	30/12/25	06/01/26	07	170	30,4
				27/01/26	28		45,2
				27/01/26	28		44,3
000056742	3	LAJE	30/12/25	06/01/26	07	160	28,4
				27/01/26	28		42,1
				27/01/26	28		41,5
000056744	3	LAJE	30/12/25	06/01/26	07	150	27,1
				27/01/26	28		42,9
				27/01/26	28		42,7
000056746	3	LAJE	30/12/25	06/01/26	07	150	29,6
				27/01/26	28		45,6
				27/01/26	28		44,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/03/2026