



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/01/2026 a 28/01/2026

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: SKYLINE
Endereço: AV LUIZ MANOEL VELLOZO S/N

Contrato

100493

Certificado N°

110604

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17772

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000057026	3	LAJE	28/01/26	04/02/26	07	150	31,6
				25/02/26	28		41,4
				25/02/26	28		43,0
000057028	3	LAJE	28/01/26	04/02/26	07	145	32,0
				25/02/26	28		47,4
				25/02/26	28		45,0
000057030	3	LAJE	28/01/26	04/02/26	07	140	32,0
				25/02/26	28		42,5
				25/02/26	28		44,5
000057035	3	LAJE	28/01/26	04/02/26	07	140	30,3
				25/02/26	28		43,2
				25/02/26	28		41,9
000057038	3	LAJE	28/01/26	04/02/26	07	130	33,2
				25/02/26	28		48,3
				25/02/26	28		49,9
000057039	3	LAJE	28/01/26	04/02/26	07	160	32,2
				25/02/26	28		51,9
				25/02/26	28		50,3
000057047	3	LAJE	28/01/26	04/02/26	07	180	30,5
				25/02/26	28		46,1
				25/02/26	28		47,0
000057048	3	LAJE	28/01/26	04/02/26	07	160	31,6
				25/02/26	28		42,2
				25/02/26	28		41,7
000057050	3	LAJE	28/01/26	04/02/26	07	160	31,3
				25/02/26	28		43,5
				25/02/26	28		44,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/03/2026