



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/03/2026 a 03/03/2026

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: SKYLINE  
Endereço: AV LUIZ MANOEL VELLOZO S/N

**Contrato**

100493

**Certificado N°**

111128

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17772

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado |        | Aditivo |    |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|----|
|           |                 |                 |                    | Miúdo    | Graúdo | 1       | 2  |
| 35,0      | CP III 40 RS    | 140+/-20        | LAJE               | Natural  | Brita  | PL      | PA |
|           |                 |                 |                    | Areia    | 0,1    |         |    |
|           |                 |                 |                    | Medi     |        |         |    |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000057564   | 1         | LAJE                     | 03/03/26      | 09/03/26     | 06           | 145             | 36,0              |
| 000057566   | 1         | LAJE                     | 03/03/26      | 09/03/26     | 06           | 160             | 36,6              |
| 000057571   | 1         | LAJE                     | 03/03/26      | 09/03/26     | 06           | 150             | 36,7              |
| 000057576   | 1         | LAJE                     | 03/03/26      | 09/03/26     | 06           | 150             | 32,7              |
| 000057579   | 1         | LAJE                     | 03/03/26      | 09/03/26     | 06           | 155             | 31,7              |
| 000057582   | 1         | LAJE                     | 03/03/26      | 09/03/26     | 06           | 170             | 32,1              |
| 000057588   | 1         | LAJE                     | 03/03/26      | 09/03/26     | 06           | 170             | 29,7              |
| 000057591   | 1         | LAJE                     | 03/03/26      | 09/03/26     | 06           | 155             | 31,2              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/03/2026