



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/11/2024 a 28/11/2024

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

103232

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17245

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP III 40 RS	200+/-30	ESTACA RAIZ	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000041987	2	ESTACA RAIZ	22/11/24	20/12/24 20/12/24	28 28	270	48,2 50,9
000041995	2	ESTACA RAIZ	22/11/24	20/12/24 20/12/24	28 28	240	49,3 52,0
000041997	2	ESTACA RAIZ	22/11/24	20/12/24 20/12/24	28 28	275	53,9 50,6
000042008	2	ESTACA RAIZ	25/11/24	23/12/24 23/12/24	28 28	275	49,0 46,7
000042019	2	ESTACA RAIZ	25/11/24	23/12/24 23/12/24	28 28	270	52,3 52,4
000042022	2	ESTACA RAIZ	25/11/24	23/12/24 23/12/24	28 28	280	48,9 51,6
000042033	2	ESTACA RAIZ	26/11/24	24/12/24 24/12/24	28 28	280	53,6 56,8
000042044	2	ESTACA RAIZ	26/11/24	24/12/24 24/12/24	28 28	270	52,2 50,2
000042046	2	ESTACA RAIZ	26/11/24	24/12/24 24/12/24	28 28	280	42,7 43,6
000042050	2	ESTACA RAIZ	27/11/24	25/12/24 25/12/24	28 28	280	43,7 44,1
000042068	2	ESTACA	27/11/24	25/12/24 25/12/24	28 28	280	51,2 54,5
000042083	2	ESTACA RAIZ	28/11/24	26/12/24 26/12/24	28 28	280	40,4 42,2
000042092	2	ESTACA	28/11/24	26/12/24 26/12/24	28 28	270	42,3 42,2
000042097	2	ESTACA RAIZ	28/11/24	26/12/24 26/12/24	28 28	280	54,6 53,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/01/2025