



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/12/2024 a 06/12/2024

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT  
Obra: COND VERNISSAGE  
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

**Contrato**

AC9128

**Certificado N°**

103257

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17245

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP III 40 RS	200+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000042127	2	ESTACA	02/12/24	30/12/24 30/12/24	28 28	280	49,9 47,9
000042129	2	ESTAC RAIZ	02/12/24	30/12/24 30/12/24	28 28	270	48,0 45,7
000042131	2	ESTACA RAIZ	02/12/24	30/12/24 30/12/24	28 28	250	44,3 41,4
000042138	2	ESTACA	02/12/24	30/12/24 30/12/24	28 28	265	47,9 46,7
000042150	2	ESTACA RAIZ	03/12/24	31/12/24 31/12/24	28 28	260	46,0 49,3
000042158	2	ESTACA RAIZ	03/12/24	31/12/24 31/12/24	28 28	250	45,9 48,1
000042169	2	ESTACA RAIZ	04/12/24	01/01/25 01/01/25	28 28	270	48,0 48,9
000042175	2	ESTACA RAIZ	04/12/24	01/01/25 01/01/25	28 28	250	49,3 52,2
000042177	2	ESTACA RAIZ	04/12/24	01/01/25 01/01/25	28 28	240	48,6 44,7
000042184	2	ESTACA RAIZ	04/12/24	01/01/25 01/01/25	28 28	280	45,6 43,5
000042196	2	ESTACA RAIZ	05/12/24	02/01/25 02/01/25	28 28	280	47,3 47,2
000042209	2	ESTACA	05/12/24	02/01/25 02/01/25	28 28	275	43,9 47,0
000042248	2	ESTACA RAIZ	06/12/24	03/01/25 03/01/25	28 28	270	43,5 43,9
000042250	1	ESTACA RAIZ	06/12/24	03/01/25	28	260	44,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

20/01/2025