



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/12/2024 a 16/12/2024

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

103465

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17245

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP III 40 RS	200+/-30	ESTACA RAIZ	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000042331	2	ESTACA RAIZ	11/12/24	08/01/25 08/01/25	28 28	260	43,2 41,9
000042337	2	ESTACA RAIZ	11/12/24	08/01/25 08/01/25	28 28	270	51,9 50,1
000042346	2	ESTACA RAIZ	11/12/24	08/01/25 08/01/25	28 28	270	50,7 48,5
000042348	2	ESTACA	11/12/24	08/01/25 08/01/25	28 28	250	48,8 48,2
000042387	2	ESTACA	12/12/24	09/01/25 09/01/25	28 28	185	46,0 48,0
000042388	2	ESTACA RAIZ	12/12/24	09/01/25 09/01/25	28 28	170	49,1 48,3
000042394	2	ESTACA	13/12/24	10/01/25 10/01/25	28 28	270	51,4 50,1
000042409	2	ESTACA RAIZ	13/12/24	10/01/25 10/01/25	28 28	200	51,4 49,7
000042413	2	ESTACA RAIZ	13/12/24	10/01/25 10/01/25	28 28	200	45,2 46,7
000042421	2	ESTACA RAIZ	14/12/24	11/01/25 11/01/25	28 28	275	49,1 51,2
000042422	2	ESTACA	14/12/24	11/01/25 11/01/25	28 28	250	43,1 47,0
000042461	2	ESTACA RAIZ	16/12/24	13/01/25 13/01/25	28 28	220	48,9 46,8
000042463	2	ESTCA RAIZ	16/12/24	13/01/25 13/01/25	28 28	230	45,1 46,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/01/2025