



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/06/2025 a 10/06/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

106006

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17769

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000045733	3	LAJE	10/06/25	17/06/25	07	170	24,7
				08/07/25	28		41,5
				08/07/25	28		40,7
000045734	3	LAJE	10/06/25	17/06/25	07	160	23,0
				08/07/25	28		42,6
				08/07/25	28		42,1
000045739	3	LAJE	10/06/25	17/06/25	07	185	24,1
				08/07/25	28		44,6
				08/07/25	28		45,8
000045741	3	LAJE	10/06/25	17/06/25	07	195	24,7
				08/07/25	28		38,1
				08/07/25	28		38,9
000045742	3	LAJE	10/06/25	17/06/25	07	165	28,0
				08/07/25	28		41,5
				08/07/25	28		44,3
000045746	3	LAJE	10/06/25	17/06/25	07	185	24,4
				08/07/25	28		40,2
				08/07/25	28		41,6
000045751	3	LAJE	10/06/25	17/06/25	07	150	28,5
				08/07/25	28		39,2
				08/07/25	28		41,9
000045756	3	LAJE	10/06/25	17/06/25	07	195	23,6
				08/07/25	28		43,8
				08/07/25	28		41,8
000045757	3	LAJE	10/06/25	17/06/25	07	175	24,3
				08/07/25	28		41,9
				08/07/25	28		41,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/08/2025