



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/08/2025 a 07/08/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

107166

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17769

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE POLIDA PROTENDIDA	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000047208	3	LAJE POLIDA PROTENDIDA	07/08/25	12/08/25	05	150	24,3
				04/09/25	28		40,7
				04/09/25	28		39,8
000047212	3	LAJE POLIDA E PROTENDIDA	07/08/25	12/08/25	05	160	23,7
				04/09/25	28		36,3
				04/09/25	28		37,8
000047213	3	LAJE	07/08/25	12/08/25	05	140	23,3
				04/09/25	28		39,1
				04/09/25	28		38,3
000047217	3	LAJE POLIDA	07/08/25	12/08/25	05	135	24,6
				04/09/25	28		41,6
				04/09/25	28		41,4
000047225	3	LAJE	07/08/25	12/08/25	05	160	23,4
				04/09/25	28		42,9
				04/09/25	28		41,5
000047228	3	LAJE	07/08/25	12/08/25	05	145	22,9
				04/09/25	28		37,2
				04/09/25	28		38,1
000047233	3	LAJE	07/08/25	12/08/25	05	140	22,9
				04/09/25	28		38,9
				04/09/25	28		36,9
000047235	3	LAJE	07/08/25	12/08/25	05	140	23,3
				04/09/25	28		43,2
				04/09/25	28		44,7
000047242	3	LAJE	07/08/25	12/08/25	05	160	23,7
				04/09/25	28		38,5
				04/09/25	28		38,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/11/2025