



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/09/2025 a 15/09/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT  
Obra: COND VERNISSAGE  
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

**Contrato**

AC9128

**Certificado N°**

107719

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17769

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000048082	2	LAJE	15/09/25	22/09/25 13/10/25	07 28	160	25,6 36,0
000048084	2	LAJE	15/09/25	22/09/25 13/10/25	07 28	140	30,3 37,3
000048085	2	LAJE	15/09/25	22/09/25 13/10/25	07 28	165	27,3 39,6
000048088	2	LAJE	15/09/25	22/09/25 13/10/25	07 28	150	27,4 38,8
000048092	2	LAJE	15/09/25	22/09/25 13/10/25	07 28	160	27,5 41,4
000048093	2	LAJE	15/09/25	22/09/25 13/10/25	07 28	150	25,1 38,4
000048097	2	LAJE	15/09/25	22/09/25 13/10/25	07 28	150	25,3 37,0
000048099	2	LAJE	15/09/25	22/09/25 13/10/25	07 28	140	27,7 39,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

12/11/2025