



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/10/2025 a 24/10/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

109365

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:18112

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPIII 40 RS | 120+/-20 | BLOCO | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Medi | 0,1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000048983 | 2 | BLOCO | 24/10/25 | 21/11/25 | 28 | 140 | 44,6 |
| | | | | 21/11/25 | 28 | | 45,2 |
| 000048984 | 2 | BLOCO | 24/10/25 | 21/11/25 | 28 | 160 | 35,2 |
| | | | | 21/11/25 | 28 | | 38,3 |
| 000048987 | 2 | BLOCO | 24/10/25 | 21/11/25 | 28 | 160 | 46,0 |
| | | | | 21/11/25 | 28 | | 43,7 |
| 000048990 | 2 | BLOCO | 24/10/25 | 21/11/25 | 28 | 160 | 38,1 |
| | | | | 21/11/25 | 28 | | 39,9 |
| 000048996 | 2 | BLOCO | 24/10/25 | 21/11/25 | 28 | 140 | 44,7 |
| | | | | 21/11/25 | 28 | | 44,5 |
| 000048999 | 2 | BLOCO | 24/10/25 | 21/11/25 | 28 | 140 | 45,4 |
| | | | | 21/11/25 | 28 | | 43,9 |
| 000049010 | 2 | BLOCO | 24/10/25 | 21/11/25 | 28 | 150 | 38,8 |
| | | | | 21/11/25 | 28 | | 40,8 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/01/2026