



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/11/2025 a 27/11/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

110035

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:18112

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII 40 RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000049711	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	170	35,4
				25/12/25	28		35,3
000049712	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	175	38,4
				25/12/25	28		36,3
000049715	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	170	37,9
				25/12/25	28		37,7
000049720	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	195	39,8
				25/12/25	28		39,0
000049725	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	160	35,9
				25/12/25	28		37,6
000049727	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	150	37,2
				25/12/25	28		36,5
000049732	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	160	38,9
				25/12/25	28		36,5
000049734	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	145	37,9
				25/12/25	28		36,0
000049740	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	180	35,7
				25/12/25	28		37,9
000049742	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	150	36,6
				25/12/25	28		36,9
000049747	2	BLOCO	27/11/25	25/12/25	28	185	39,4
				25/12/25	28		36,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/01/2026