



# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/08/2025 a 05/08/2025

Cliente: HS INCORPORACOES LTDA  
Obra: APART HOTEL  
Endereço: RUA ROBALO, S/N

Contrato

102219

Certificado N°

071947

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

## RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027648	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	37,9 34,4
000027649	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	37,9 34,4
000027650	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	37,9 37,0
000027651	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	41,4 38,1
000027652	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	44,7 44,5
000027653	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	38,2 38,8
000027654	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	43,3 39,8
000027655	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	38,9 41,6
000027656	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	42,4 39,7
000027657	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	36,8 35,5
000027658	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	36,6 39,8
000027659	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	39,8 40,8
000027660	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	39,9 40,6
000027661	2	LAJE	05/08/25	02/09/25 02/09/25	28 28	180	34,9 34,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933  
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

12/01/2026