



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/02/2026 a 02/02/2026

Cliente: MARLIM EMPREENDIMENTOS E  
Obra: EDIFICACAO - PENINSULA DE MEAIPE  
Endereço: RUA MANOEL DUARTE DE SOUZA MATTOS - BEIR

**Contrato**

103301

**Certificado N°**

111038

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:18075

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado |        | Aditivo |    |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|----|
|           |                 |                 |                    | Miúdo    | Graúdo | 1       | 2  |
| 30,0      | CP III 40 RS    | 150+/-20        | MURO               | Natural  | Brita  | PL      | PA |
|           |                 |                 |                    | Areia    | 0,1    |         |    |
|           |                 |                 |                    | Medi     |        |         |    |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000032989   | 2         | MURO                     | 02/02/26      | 02/03/26     | 28           | 150             | 44,1              |
|             |           |                          |               | 02/03/26     | 28           |                 | 44,3              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/03/2026