



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/07/2025 a 10/07/2025

Cliente: AZINERITO RODRIGUES SOARE  
Obra: RESIDENCIA AZINERITO RODRIGUES SOARES  
Endereço: CONDOMINIO ALDEIA DA PRAIA - UNIDADE AUT

**Contrato**

101948

**Certificado N°**

106529

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17814

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030436	2	LAJE	10/07/25	15/07/25	05	140	21,6
				24/07/25	14		33,2
000030442	2	LAJE	10/07/25	15/07/25	05	140	20,3
				24/07/25	14		32,2
000030445	2	LAJE	10/07/25	15/07/25	05	140	19,3
				24/07/25	14		35,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

29/07/2025