



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 30/01/2025 a 30/01/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO  
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA  
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

**Contrato**

102169

**Certificado N°**

103780

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17815

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE POLIDA	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028277	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	38,7
				06/02/25	07		40,5
				27/02/25	28		45,9
				27/02/25	28		47,6
000028278	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	130	40,1
				06/02/25	07		38,0
				27/02/25	28		43,0
				27/02/25	28		46,0
000028279	2	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	39,5
				06/02/25	07		38,6
000028280	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	130	38,6
				06/02/25	07		39,3
				27/02/25	28		44,0
				27/02/25	28		46,3
000028281	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	44,1
				06/02/25	07		42,0
				27/02/25	28		45,6
				27/02/25	28		45,9
000028282	2	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	140	35,5
				06/02/25	07		37,5
000028285	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	41,0
				06/02/25	07		38,0
				27/02/25	28		44,2
				27/02/25	28		47,2
000028286	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	43,6
				06/02/25	07		44,0
				27/02/25	28		49,6
				27/02/25	28		46,2
000028287	2	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	43,1
				06/02/25	07		41,5
000028288	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	45,6
				06/02/25	07		47,1
				27/02/25	28		49,1
				27/02/25	28		51,0
000028289	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	130	44,6
				06/02/25	07		44,3
				27/02/25	28		47,2
				27/02/25	28		50,4
000028291	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	44,5
				06/02/25	07		46,4
				27/02/25	28		52,1
				27/02/25	28		50,4
000028292	2	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	130	43,0
				06/02/25	07		41,5
000028293	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	42,2
				06/02/25	07		43,0
				27/02/25	28		47,5
				27/02/25	28		47,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
08/04/2025