



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/02/2025 a 27/02/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO  
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA  
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

**Contrato**

102169

**Certificado N°**

104179

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17815

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028687	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	130	31,2
000028689	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	140	34,4
000028692	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	130	33,9
000028695	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	135	36,5
000028697	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	140	41,4
000028699	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	135	40,1
000028701	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	130	40,7
000028703	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	125	34,9
000028704	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	140	32,0
000028707	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	120	35,0
000028709	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	120	31,9
000028713	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	125	30,8
000028715	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	140	34,4
000028716	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	120	30,3
000028717	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	130	32,5
000028719	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	140	33,5
000028721	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	140	33,5
000028722	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	135	34,3
000028724	1	LAJE	27/02/25	07/03/25	08	140	34,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

08/04/2025