



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/05/2025 a 15/05/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Endereço: RUA BRASÍLIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

Contrato

102169

Certificado N°

105371

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17815

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029567	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	110	26,2 25,6
000029570	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	170	23,8 23,7
000029572	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	180	25,8 25,4
000029573	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	180	26,5 26,0
000029574	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	175	22,3 23,2
000029575	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	180	24,7 25,1
000029576	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	180	26,0 23,2
000029577	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	175	24,9 24,8
000029578	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	150	26,0 25,0
000029579	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	180	26,1 27,9
000029580	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	175	27,1 26,0
000029581	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	180	24,4 25,0
000029582	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	110	24,9 24,5
000029583	2	LAJE	15/05/25	22/05/25 22/05/25	07 07	175	24,8 25,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/06/2025