



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/06/2025 a 02/06/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

Contrato

102169

Certificado N°

105821

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17815

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	PA

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029827	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	170	28,6
000029829	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	130	31,8
000029831	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	180	32,8
000029832	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	180	27,3
000029833	1	LAJE	02/06/25	30/06/25	28	175	25,1
000029835	1	LAJE	02/06/25	30/06/25	28	180	26,8
000029836	1	LAJE	02/06/25	30/06/25	28	175	28,1
000029837	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	180	28,8
000029839	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	175	31,5
000029840	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	130	31,3
000029842	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	170	25,5
000029843	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	100	26,6
000029845	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	170	26,1
000029846	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	170	26,5
000029847	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	130	26,4
000029849	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	170	31,2
000029851	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	170	31,3
000029853	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	130	33,1
000029855	1	LAJE	02/06/25	10/06/25	08	180	30,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

24/06/2025