



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/06/2025 a 17/06/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

Contrato

102169

Certificado N°

106097

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17815

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030035	7	LAJE	17/06/25	23/06/25	06	135	26,9
				25/06/25	08		33,7
				25/06/25	08		31,2
				15/07/25	28		41,2
				15/07/25	28		42,4
				15/07/25	28		42,0
				15/07/25	28		40,6
000030036	7	LAJE	17/06/25	23/06/25	06	140	27,2
				25/06/25	08		34,3
				25/06/25	08		32,1
				15/07/25	28		41,1
				15/07/25	28		41,5
				15/07/25	28		42,9
				15/07/25	28		42,2
000030037	4	LAJE	17/06/25	25/06/25	08	175	29,7
				25/06/25	08		28,6
				15/07/25	28		41,8
				15/07/25	28		43,9
000030040	7	LAJE	17/06/25	23/06/25	06	130	25,0
				25/06/25	08		32,4
				25/06/25	08		32,5
				15/07/25	28		41,9
				15/07/25	28		41,2
				15/07/25	28		41,5
				15/07/25	28		40,2
000030041	4	LAJE	17/06/25	25/06/25	08	180	35,0
				25/06/25	08		32,7
				15/07/25	28		42,0
				15/07/25	28		40,2
000030042	4	LAJE	17/06/25	25/06/25	08	130	31,2
				25/06/25	08		30,8
				15/07/25	28		42,8
				15/07/25	28		41,4
000030043	7	LAJE	17/06/25	23/06/25	06	135	26,8
				25/06/25	08		34,9
				25/06/25	08		38,3
				15/07/25	28		43,9
				15/07/25	28		42,0
				15/07/25	28		41,8
				15/07/25	28		42,1
000030044	4	LAJE	17/06/25	25/06/25	08	130	30,7
				25/06/25	08		33,1
				15/07/25	28		40,9
				15/07/25	28		40,6
000030045	7	LAJE	17/06/25	23/06/25	06	135	24,9
				25/06/25	08		31,9
				25/06/25	08		33,8
				15/07/25	28		43,4
				15/07/25	28		40,1
				15/07/25	28		41,4
				15/07/25	28		42,2
000030047	4	LAJE	17/06/25	25/06/25	08	175	31,9
				25/06/25	08		30,5

				15/07/25	28		41,1
				15/07/25	28		41,7
000030049	4	LAJE	17/06/25	25/06/25	08	170	31,7
				25/06/25	08		32,8
				15/07/25	28		43,2
				15/07/25	28		41,9
000030050	7	LAJE	17/06/25	23/06/25	06	135	25,5
				25/06/25	08		28,7
				25/06/25	08		30,3
				15/07/25	28		42,1
				15/07/25	28		42,4
				15/07/25	28		40,6
				15/07/25	28		42,4
000030051	4	LAJE	17/06/25	25/06/25	08	175	26,5
				25/06/25	08		27,5
				15/07/25	28		43,7
				15/07/25	28		42,3
000030052	7	LAJE	17/06/25	23/06/25	06	130	24,0
				25/06/25	08		31,4
				25/06/25	08		34,5
				15/07/25	28		41,0
				15/07/25	28		40,0
				15/07/25	28		40,9
				15/07/25	28		41,7
000030054	4	LAJE	17/06/25	25/06/25	08	170	30,0
				25/06/25	08		29,0
				15/07/25	28		47,5
				15/07/25	28		47,8
000030056	7	LAJE	17/06/25	23/06/25	06	135	23,9
				25/06/25	08		27,3
				25/06/25	08		25,9
				15/07/25	28		43,1
				15/07/25	28		41,2
				15/07/25	28		48,5
				15/07/25	28		44,1
000030057	4	LAJE	17/06/25	25/06/25	08	170	26,9
				25/06/25	08		25,9
				15/07/25	28		43,4
				15/07/25	28		41,5
000030058	7	LAJE	17/06/25	23/06/25	06	135	22,0
				25/06/25	08		30,2
				25/06/25	08		29,6
				15/07/25	28		41,0
				15/07/25	28		42,2
				15/07/25	28		40,2
				15/07/25	28		40,3
000030059	7	LAJE	17/06/25	23/06/25	06	130	23,3
				25/06/25	08		29,3
				25/06/25	08		28,7
				15/07/25	28		40,7
				15/07/25	28		42,2
				15/07/25	28		41,8
				15/07/25	28		42,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data

01/10/2025