



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/07/2025 a 02/07/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

Contrato

102169

Certificado N°

106288

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17815

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030280	7	LAJE	02/07/25	07/07/25	05	135	27,9
				09/07/25	07		32,8
				09/07/25	07		28,9
				30/07/25	28		45,9
				30/07/25	28		45,3
				30/07/25	28		42,6
				30/07/25	28		44,7
000030282	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	170	30,1
				09/07/25	07		31,7
				30/07/25	28		51,4
				30/07/25	28		50,0
000030284	7	LAJE	02/07/25	07/07/25	05	135	24,9
				09/07/25	07		31,2
				30/07/25	28		29,4
				30/07/25	28		45,2
				30/07/25	28		49,3
				30/07/25	28		51,9
				30/07/25	28		50,1
000030287	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	140	31,7
				09/07/25	07		30,9
				30/07/25	28		52,2
				30/07/25	28		48,3
000030289	7	LAJE	02/07/25	07/07/25	05	140	22,4
				09/07/25	07		31,5
				09/07/25	07		32,5
				30/07/25	28		47,9
				30/07/25	28		45,6
				30/07/25	28		47,5
				30/07/25	28		45,6
000030290	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	130	27,2
				09/07/25	07		29,3
				30/07/25	28		47,3
				30/07/25	28		53,0
000030295	7	LAJE	02/07/25	07/07/25	05	140	21,4
				09/07/25	07		26,9
				09/07/25	07		30,6
				30/07/25	28		42,5
				30/07/25	28		44,3
				30/07/25	28		44,4
				30/07/25	28		48,6
000030296	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	180	26,8
				09/07/25	07		26,4
				30/07/25	28		46,2
				30/07/25	28		44,5
000030299	7	LAJE	02/07/25	07/07/25	05	140	21,6
				09/07/25	07		27,2
				09/07/25	07		30,5
				30/07/25	28		44,9
				30/07/25	28		44,3
				30/07/25	28		40,0
				30/07/25	28		42,8
000030301	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	170	28,9
				09/07/25	07		26,8

				30/07/25	28		46,2
				30/07/25	28		43,9
000030303	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	175	25,3
				09/07/25	07		26,0
				30/07/25	28		42,1
				30/07/25	28		44,1
000030304	7	LAJE	02/07/25	07/07/25	05	135	21,9
				09/07/25	07		27,7
				09/07/25	07		30,0
				30/07/25	28		41,4
				30/07/25	28		40,6
				30/07/25	28		45,1
				30/07/25	28		44,9
000030307	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	175	29,2
				09/07/25	07		26,9
				30/07/25	28		47,7
				30/07/25	28		49,1
000030308	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	180	25,9
				09/07/25	07		25,2
				30/07/25	28		48,7
				30/07/25	28		49,6
000030310	7	LAJE	02/07/25	07/07/25	05	135	22,1
				09/07/25	07		28,3
				09/07/25	07		26,1
				30/07/25	28		41,3
				30/07/25	28		42,2
				30/07/25	28		41,2
				30/07/25	28		40,6
000030312	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	170	25,8
				09/07/25	07		28,5
				30/07/25	28		44,1
				30/07/25	28		45,9
000030314	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	175	26,6
				09/07/25	07		26,6
				30/07/25	28		49,5
				30/07/25	28		44,7
000030315	7	LAJE	02/07/25	07/07/25	05	135	20,6
				09/07/25	07		27,0
				09/07/25	07		24,7
				30/07/25	28		41,3
				30/07/25	28		41,6
				30/07/25	28		47,4
				30/07/25	28		46,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
25/08/2025