



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/10/2025 a 05/11/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO  
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA  
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

**Contrato**

102169

**Certificado N°**

109032

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17815

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000031935	4	LAJE	21/10/25	28/10/25	07	180	24,7
				28/10/25	07		26,1
				18/11/25	28		46,4
				18/11/25	28		45,6
000032109	3	LAJE / ESCADA	05/11/25	11/11/25	06	135	25,7
				12/11/25	07		31,6
				12/11/25	07		30,7
000032113	3	LAJE	05/11/25	10/11/25	05	140	23,3
				12/11/25	07		28,9
				12/11/25	07		27,8
000032116	3	LAJE	05/11/25	10/11/25	05	135	25,2
				12/11/25	07		27,4
				12/11/25	07		27,9
000032118	3	LAJE	05/11/25	10/11/25	05	140	24,1
				12/11/25	07		27,9
				12/11/25	07		26,3
000032122	3	LAJE	05/11/25	10/11/25	05	130	26,1
				12/11/25	07		30,0
				12/11/25	07		29,7
000032126	3	LAJE	05/11/25	10/11/25	05	180	22,6
				12/11/25	07		29,2
				12/11/25	07		27,5
000032128	3	LAJE	05/11/25	10/11/25	05	130	23,8
				12/11/25	07		26,6
				12/11/25	07		25,7
000032132	3	LAJE	05/11/25	10/11/25	05	130	20,6
				12/11/25	07		27,5
				12/11/25	07		26,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/12/2025