



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/11/2025 a 21/11/2025

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: TOP LIVING PROENG HOME  
Endereço: AV ANTONIO DE ALMEIDA FILHO 3460

**Contrato**

104596

**Certificado N°**

109953

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17056

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado |        | Aditivo |     |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|-----|
|           |                 |                 |                    | Miúdo    | Graúdo | 1       | 2   |
| 30,0      | CPIII-40 RS     | 220+/-30        | ESTACA             | Natural  | Brita  | PL      | MOD |
|           |                 |                 |                    | Areia    | 0      |         |     |
|           |                 |                 |                    | Medi     |        |         |     |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000056179   | 2         | ESTACA                   | 21/11/25      | 19/12/25     | 28           | 230             | 39,0              |
|             |           |                          |               | 19/12/25     | 28           |                 | 37,1              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

30/01/2026